



מחלקת הנדסה
 טלפון: 09-7778004 פקס: 097778004
binuy@kedumim.org.il



20/04/2026
 ג'/אייר/תשפ"ו

לכבוד:
קבלנים משתתפי מכרז 5-2026
 א.ג.

הנדון: הודעה לקבלנים מס' 4

בהמשך לשאלות נוספות שהועלו ע"י הקבלנים להלן התייחסותנו:

1. בתוכנית שנמסרה לכם מתוחם בכתום השטח המאושר לתכנן בו המתקנים.
2. בתחום מתקני הנינג'יה נדרשתם להתקין על עמודי ההצללה 2 זרועות + 2 פנסים לד. הפנסים יהיה סולריים וידלקו ע"י פוטוצל וללא חיישן תנועה. לא נדרשת תשתית בקרקע.

בברכה,

אברהם מש
 מנהל מח' הנדסה

