



## מחלקת הנדסה

טלפון: 09-7778004 פקס': 097778004  
binuy@kedumim.org.il



16/06/2026  
א"תמוז/תשפ"ו

לכבוד  
קבלנים  
א.ג.

### הנדון: שיפוץ מבנה ציבור מכרז 2026-17 הודעה מספר 2 לקבלנים

בהמשך לשאלות שנשאלו להלן התייחסותנו:

1. ציוד בכיתות - על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך עבודה הוא ידרש להעביר ציוד מכיתה לכיתה כגון שולחנות וכיסאות, על מנת להכשיר השטח לעבודה ללא תוספת תשלום.
2. מבנה 1 - פרק 6 דלתות חדשות לכיתות-יהיו כמותאר בסעיף של כתב הכמויות, תהיה ברמת רעש של **DB30**.
3. מבנה 1 סעיף 24.12.0020 הסעיף כולל הריסת קיר בלוקים כולל חגורת בטון בשלמותו ואינו כולל תיקון טיח בהתחברות לקירות ולתקרות.
4. מבנה 1 סעיף 24.21.009 -סעיף זה מתייחס להגדלת פתחים קיימים במבנה, בקירות בלוקים. לפני הביצוע יבדקו התשתיות ומקומם. לפי המצב בשטח יוחלט האם להעתיק התשתיות או לחילופין להקטין הפתח.
5. מבנה חמש סעיף 01.01.010 -פריצת פתח לפי דרישת המשטרה מיקום הפתח נקבע בסמוך לעמוד בטון-לכן התייחסות בפירוק הוא לקיר בלוקים. נא לקחת בחשבון שכבר בשלב ההריסה יש לתמוך הבלוקים מעל לפתח הדרוש עם חגורת בטון וכד' עקב גובה הקיר שמעל לפתח. בשיקום הפתח ידרש בנוסף לתיקוני טיח וצבע גם תיקון אבן הציפוי, שלא נכלל בתמחור הסעיף.
6. תנאי תשלום יהיו שוטף +45 ולא שוטף +60 ככתוב בחוזה.

בברכה,

אברהם מש

העתק:

תומר דואני – מנכ"ל המועצה  
יעקב ראנד – גזבר המועצה  
רועי שטרסברג – עוזר ראש המועצה  
יצחק מאירזדה – מהנדס המועצה

